

## **ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории под линейный объект «Газораспределительные сети с. Дзякино Глазовского района Удмуртской Республики» в с. Дзякино**

Дата проведения: 25 ноября 2016 года

Время проведения: 14.00 часов

Место проведения: помещение Дзякинского СДК филиала МБУК «Центр КоТ» в с. Дзякино

Присутствует: 15 человек, обладающих активным избирательным правом.

Приглашены: Бодяга А. В. – главный инженер проектного института «Удмуртгазпроект»

Председательствующий: Ельцова Э.В.- Глава муниципального образования «Кожильское»

Секретарь: Ельцова Л. И. – гл. специалист-эксперт Администрации МО «Кожильское»

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории под линейный объект «Газораспределительные сети с. Дзякино Глазовского района Удмуртской Республики» в с. Дзякино

### **1. СЛУШАЛИ:**

Председательствующая на публичном слушании Ельцова Э.В. проинформировала присутствующих о теме, цели и порядке проведения публичного слушания.

Бодяга А. В. - сообщил, что бюджетом УР выделены средства на разработку проекта. Проект будет закончен в этом году. В течение месяца информация будет размещена на сайте. В течение недели проект будет находиться в библиотеке. Каждый желающий может прийти и ознакомиться с проектом. Если вы себя не обнаружили в проекте, то составляется протокол и вносятся изменения в проект.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Томозов В. М.- поднял вопрос по стоимости работ.

Бодяга А. В.- сообщил, что стоимость работ в пределах от 20 до 50 тыс. рублей. Подводка газа идет за счет государства, разводка по домам – за счет частника. Проблемы будут у тех, у кого нет кадастровых паспортов на земельный участок и технических паспортов на дома.

Сообщил, что бюджетные средства на проект освоены, осталось ждать выделение средств на работы по газификации.

Наговицына Н. В.- о газификации 2-х квартирных домов.

Бодяга А. В. – сообщил, что будет один подвод газа к дому и отвод на 2 квартиры.

Салтыков В. В. – поинтересовался, на какую глубину будет уложен газопровод.

Бодяга А.В.- сообщил, что глубина прокладки составит 1,5 - 1,6м.

Суворова М. П. – О подводке газа к многоквартирным домам.

Бодяга А. В. – сообщил, что подводка будет одна по фасаду дома, потом пойдет поквартирная разводка.

### **РЕПИЛИ:**

1 Проект планировки территории и проект межевания территории под линейный объект «Газораспределительные сети с. Дзякино Глазовского района Удмуртской Республики»

рекомендовать для утверждения Главе муниципального образования «Кожильское» с замечанием:

- довести сеть газоснабжения до дома № 3 ул. Энергетиков дома 1143 км

За данное решение голосовали единогласно (за - 15, против - нет, воздержались - нет).

Председательствующий  
на публичном слушании  
Секретарь

  


Э. В. Ельцова  
Л. И. Ельцова