

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Глазове  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Глазове)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511010

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015)

Юридический адрес: Удмуртская Республика  
г.Ижевск, ул. Кирова, д. 46  
Фактический адрес: Удмуртская Республика  
г. Глазов, ул. Кирова, д. 27-а  
Телефон, факс: 8(34141)2-84-37, 5-58-25  
fguzglazov@yandex.ru  
ОГРН 1051800458962. ИНН 1831102821

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ

Н.Н. Кунаева

"25" ноября 2023г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 5153 от 25.11.2023**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Кран в моечном цехе пищеблока (код пробы Б.235153214)

Пробы (образцы) направлены:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Глазове, УР, г.Глазов  
, ул.Кирова, д.27а

Дата и время начала отбора пробы (образца):

23.11.2023 12 ч. 25 мин.

Дата и время окончания отбора пробы (образца):

23.11.2023 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

23.11.2023 13 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене отдела  
обеспечения санитарно-гигиенического  
надзора Князева А. В.

Цель отбора:

Профилактический визит

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

МОУ "Куреговская СОШ", Удмуртская Республика, Глазовский район, деревня Курегово, Школьный пер., д.1а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Куреговская СОШ", Кран в моечном цехе пищеблока, Удмуртская Республика, Глазовский район, деревня  
Курегово, Школьный пер., д.1а

Код пробы (образца):

Б.235153214

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная бутылка -0,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермическая сумка

Основание для проведения работ:

поручение от 21.11.2023 № 338

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

и.о директора Поздеева А.Р

Должность, Ф.И.О. представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике городе  
зам.начальника территориального отдела Артемьев А.Н

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Барышников М.А

1. Результаты исследований распространяются на представленную (заказчиком) пробу (образец)
2. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
3. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора проб (образцов)
4. Настоящий документ не должен воспроизводиться не в полном объеме

Протокол составлен в \_\_\_3-х\_\_\_ экземплярах



Код образца (пробы): Б.235153214

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 23.11.2023 13 ч. 00 мин.					
Дата начала исследования: 23.11.2023 13 ч. 10 мин.					
Дата окончания исследования: 25.11.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативные значения	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	не обнаружены	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.					
Врач-бактериолог Дзюина М.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Полякова М.С.					