

Код образца (пробы): Б.23386121

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 30.01.2023 13 ч. 40 мин.					
Дата начала исследования: 30.01.2023 13 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 01.02.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативные значения	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	отсутствуют	отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.					
Врач-бактериолог Дзюина М.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Полякова М.С.					