


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Глазове
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Глазове)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511010
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015)

Юридический адрес: Удмуртская Республика
г.Ижевск, ул. Кирова, д. 46
Фактический адрес: Удмуртская Республика
г. Глазов, ул. Кирова, д. 27-а
Телефон, факс: 8(34141)2-84-37, 5-58-25
fguzglazov@yandex.ru
ОГРН 1051800458962. ИНН 1831102821

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ

 Н.Н. Кунаева
"20 " ноября 2023г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4890 от 20.11.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Ввод в здание, кран в туалете сотрудников 1 этаж (код пробы Б.234890221)

Удмуртская Республика, Глазовский район, МО "Кожильское", с. Дзякино, ул. Кирова 2

Пробы (образцы) направлены:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Глазове, УР,г.Глазов, ул.Кирова, д.27а

Дата и время начала отбора пробы (образца): 16.11.2023 10 ч. 30 мин.

Дата и время окончания отбора пробы (образца): 16.11.2023 10 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.11.2023 13 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

*Помощник врача по общей гигиене отдела
обеспечения санитарно-гигиенического
надзора Князева А. В.*

Цель отбора: *Профилактический визит*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Дзякинская СОШ", Удмуртская Республика, Глазовский район, село Дзякино, ул. Кирова, д.2

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Дзякинская СОШ", Ввод в здание, кран в туалете сотрудников 1 этаж, Удмуртская Республика, Глазовский район, село Дзякино, ул. Кирова, д.2

Код пробы (образца):

Б.234890221

Тара, упаковка:

Стерильная посуда -0,5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермическая сумка

Основание для проведения работ: *поручение от 10.11.2023 № 325*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

директор Вершинин О.В

Должность, Ф.И.О. представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике городе Глазове:

ведущий специалист-эксперт Войкина О.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Валеева И.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную (заказчиком) пробу (образец)
2. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
3. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора проб (образцов)
4. Настоящий документ не должен воспроизводиться не в полном объеме

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Код образца (пробы): Б.234890221

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 16.11.2023 13 ч. 30 мин.					
Дата начала исследования: 16.11.2023 13 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 18.11.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативные значения	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	Менее 1	не более 50	KOE/см3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	KOE/100 см3	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	не обнаружены	отсутствие	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.					
Врач-бактериолог Дзюина М.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Полякова М.С.				Подпись 