

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Глазове
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Глазове)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511010
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015)

Юридический адрес: Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Кирова, д. 46
Фактический адрес: Удмуртская Республика
г. Глазов, ул. Кирова, д. 27-а
Телефон, факс: 8(34141)2-84-37, 5-58-25
fguzglazov@yandex.ru
ОГРН 1051800458962. ИНН 1831102821

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ

Н.Н. Кунаева

"15" февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 365 от 15.02.2024

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Кран в пищеблоке (код пробы Б.24.365.2.1)

Пробы (образцы) направлены:

МОУ "Понинская СОШ", Удмуртская Республика, Глазовский район, село Понино, Коммунальная ул., д.3

Дата и время начала отбора пробы (образца): 13.02.2024 09 ч. 30 мин.

Дата и время окончания отбора пробы (образца): 13.02.2024 09 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.02.2024 10 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: медсестра Волкова Н.Н.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МОУ "Понинская СОШ", Удмуртская Республика, Глазовский район, село Понино, Коммунальная ул., д.3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МОУ "Понинская СОШ", кран в пищеблоке, Удмуртская Республика, Глазовский район, село Понино, Коммунальная ул., д.3

Код пробы (образца):

Б.24.365.2.1

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная ёмкость 0.5 л.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Основание для проведения работ:

заявка от 26.10.2023 № 1180

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Валеева И.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную (заказчиком) пробу (образец)
2. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
3. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора проб (образцов)
4. Настоящий документ не должен воспроизводиться не в полном объеме

Протокол составлен в ___ 3-х ___ экземплярах

Код образца (пробы): Б.24.365.2.1

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 13.02.2024 10 ч. 40 мин.					
Дата начала исследования: 13.02.2024 10 ч. 50 мин.					
Дата окончания исследования: 15.02.2024					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативные значения	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
3	Колифаги	Не обнаружены	отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Врач-бактериолог Полякова М.С.					
Фельдшер-лаборант Вершинина Е.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Полякова М.С.				Подпись 	